

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ № 26220061000200898315 от 26.07.2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, тел. 8 (86951) 2-30-25, E-mail: georgievsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления) (адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-004-2022/0038р/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 31 "КАПЕЛЬКА" ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА", 357821, Ставропольский
край, г. Георгиевск, ул. Ленина-Карла Либкнехта, 73/52, ОГРН: 1022601166906,
ИНН: 2625025651

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения N 26-004-2022/0038р от «26» июля 2022 года в период "01" августа 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. "09" августа 2022 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

заместителем главного государственного инспектора Георгиевского городского округа по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по Георгиевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю майором внутренней службы Арустамян Наринэ Иосифовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 31 «Капелька» с. Краснокумского" С.Ю. Шахлевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
По организации общих вопросов:				
1.	Обозначить направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения,	п. 48 ППР в РФ	10.11.2022	
2.	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации	п. 54 ППР в РФ	10.11.2022	
3.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ	10.11.2022	
4.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ	п. 2 ППР в РФ	10.11.2022	
5.	Исключить размещение мебели на пути эвакуации у двери эвакуационного выхода на 1 этаже здания	п/п «ж» п. 16 ППР в РФ	10.11.2022	
6.	Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый	п.п. 13, 15 ППР в РФ	10.11.2022	


	предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, а также устранение огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования (в подвальном помещении)			
7.	Исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п/п «в» п. 35 ППР в РФ.	10.11.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Заведующий МДОУ «Детский сад № 31
«Капелька» с. Краснокумского" С.Ю. Шахлевич**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

**Заместитель главного государственного инспектора
по пожарному надзору – заместитель начальника
ОНД и ПР по Георгиевскому ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
майор внутренней службы Арустамян Н.И.**

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(попись)

«09» августа 2022 г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.