

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 31 «КАПЕЛЬКА»
ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА**

Ленина – Карла Либкнехта ул., д. 73/52
город Георгиевск, Ставропольский край, 357820
Телефон/факс: 8 (87951) 2-75-51
E-mail: gco-ds31@mail.ru
ОГРН 1022601166906, ОКПО 32659114
ИНН 2625025651, КПП 262501001

от 27.10.2022 № 182
на № _____ от _____

Заместителю главного государственного
инспектора по пожарному надзору-
заместителю начальника ОНД и ПР
по Георгиевскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю
майору внутренней службы

Арустамян Н.И.

Ответ на предписание

Уважаемая Наринэ Иосифовна!

На Предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от 09.08.2022 года № 26-004-2022/0038рс/ЗМДОУ «Детский сад № 31 «Капелька» г. Георгиевска» информирует о принятых мерах по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки в отношении МДОУ «Детский сад № 31 «Капелька» г. Георгиевска»:

- приобретены указатели со светоотражающей поверхностью которые указывают направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Фото прилагается);

- заключен договор с ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ставропольскому краю от 21.10.2022 года на проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). (Копия договора прилагается);

- приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (Фото прилагается);

- разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности согласно требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Копия инструкции прилагается);

- пути эвакуации у двери эвакуационного выхода на 1 этаже здания освобождены от мебели (Фото прилагается);

- проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах

пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, а также устранение огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования (в подвальном помещении) (Фото прилагается);

-установили колпаки на светильники в повальном помещении (Фото прилагается);

Заведующий МДОУ «Детский сад
№ 31 «Капелька» г.Георгиевска»



С.Ю. Шахлевич